

## Laholms kommuns rengöringsfrister (sotningsfrister)

Nedan visas Laholms kommuns frister för hur ofta en anläggning ska rengöras (sotas).

Fristerna är beslutade av Samhällsbyggnadsnämnden i Laholms kommun 2022-08-24, dnr: 2022-0000138, med stöd från 3kap. 1§ lag (2003:789) om skydd mot olyckor och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

För värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare gäller följande frister;

| Frist    | Tillämpningskriterier för eldning oavsett bränsleslag |
|----------|---|
| var 3 år | Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor         |

I övriga fall gäller följande;

Om eldning sker med fasta bränslen ska rengöring/sotning göras enligt följande;

| Frist    | Tillämpningskriterier för eldning med fasta bränslen  |
|----------|---|
| 3 ggr/år | Avser konventionella pannor   |
| 2 ggr/år | Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. |
| 1 ggr/år | Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.             |

Om eldning sker med flytande bränslen ska sotning göras enligt följande;

| Frist    | Tillämpningskriterier för eldning med flytande bränslen   |
|----------|---|
| 3 ggr/år | Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.  |
| 1 ggr/år | Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.        |
| var 2 år | Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW. |

För köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt följande;

| Frist    | Tillämpningskriterier för eldning större omfattning än enskilt hushåll  |
|----------|---|
| 6 ggr/år | Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. |
| 1 ggr/år | Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.                 |

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas istället för ovan nämnda.

## För lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder ska sotning göras enligt följande;

| Frist    | Tillämpningskriterier för eldning i lokaleldstad  |
|----------|---|
| 1 ggr/år | Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.                                     |
| var 3 år | Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. |
| var 3 år | Eldstaden finns i ett fritidshus.   |

## För imkanal i restauranger eller andra storkök

För imkanal gäller följande frister;

| Frist    | Tillämpningskriterier för eldning oavsett bränsleslag                                    |
|----------|--|
| 3 ggr/år | Avser imkanal vid normal användning  |
| 1 ggr/år | Avser imkanal i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet. |

## Förändring av frist i enskilt fall

Kommunen kan ändra fristen i ett enskilt fall av brandskyddsmässiga skäl eller under övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om rengörings-/sotningsfrist.

## Undantag

Om ingen eldat mellan två rengörings-/sotningstillfällen kan undantag från sotningsfrister göras.