

## Frister för brandskyddskontroll

Med stöd från 3kap. 1§ lag (2003:789) om skydd mot olyckor och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll gäller följande frister för brandskyddskontroller.

### För värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Gäller följande;

Frist	Tillämpningskriterier för eldning ...
var 3 år	med fasta bränslen eller tung eldningsolja.
var 6 år	med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets.
var 6 år	i mycket begränsad omfattning.
var 6 år	i panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med driftingenjörsutbildning eller annan kvalificerad driftledare.
var 6 år	med annat bränsle än ovan nämnt.

### För kökspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning

Gäller följande;

Frist	Tillämpningskriterier för eldning med...
var 3 år	fasta bränslen eller tung eldningsolja.
var 6 år	annat bränsle.

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov där eldstaden används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus, är kontrollfristen vart sjätte år.

Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus enligt dessa föreskrifter.

### För lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder gäller följande;

Frist	Tillämpningskriterier för eldning med...
var 3 år	fasta bränslen.
var 6 år	pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets.
var 6 år	uteslutande med gas och är anslutna till avgaskanal.

Om eldning sker i mindre omfattning eller i ett fritidshus, är kontrollfristen vart sjätte år.

Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus enligt dessa föreskrifter.

### För imkanal

Gäller följande;

Frist	Tillämpningskriterier för imkanal
var 2 år	imkanal

## **Undantag**

Efter ansökan från en fastighetsägare eller från en kommun får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förlänga kontrollfristen i ett enskilt fall om det finns synnerliga skäl.

## **Övrigt**

Det är enbart den sotare som kommunen har avtal med som får utföra brandskyddskontrollen.

De brister som uppmärksammas i en brandskyddskontroll redovisas i ett protokoll som delges fastighetsägaren.

Anläggningar som inte är i bruk behöver genomgå en brandskyddskontroll innan de åter kan tas i bruk.